

STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 10

Vorlage Nr. 65/2021

Sitzung des Gemeinderats

am 20. April 2021

-öffentlich-

Herzogskelter

- Erneuerung Brandmeldeanlage - Vergabe

Beschlussantrag

Die Verwaltung stellt den Antrag den Auftrag zur Modernisierung der Brandmeldeanlage Herzogskelter an die Firma Siemens AG aus Stuttgart zum Angebotspreis von 15.253,84 € brutto zu erteilen.

Hierzu kommen noch Kosten in Höhe von 10.582,77 € brutto, für den Tausch der Meldergruppen sowie die Anbindung der Rauchwarnmelder im DG Hotel. Da diese momentan mit Funk verbunden sind und es sich im Laufe der Zeit gezeigt hat, dass diese Melder des Öfteren Fehlalarme bzw. auf Störung sind.

Auf den Haushalt 2021 hat dies keine negativen Auswirkungen. Im Haushalt sind für die Maßnahme Mittel in Höhe von 35.000,00 € bereitgestellt.

Schühle / 08.03.2012

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
Ja-Stimmen		
Nein-Stimmen		
Enthaltungen		

Von Seiten der Fa. Siemens hat die Stadt Mitte 2018 den Hinweis erhalten, dass zur bestehenden Brandmeldeanlage Herzogskelter diese bis maximal Mitte 2019 mit Ersatzteilen versorgt wird. Danach wird der Support eingestellt und es kann keine Garantie übernommen werden, dass die Brandmeldeanlage ab diesem Zeitpunkt zu 100% funktional sein wird.

Die Firma Siemens führt die Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Brandmeldeanlage zur vollsten Zufriedenheit aus.

Zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit Herzogskelter ist die Verwaltung der Meinung, dass die Maßnahme 2021 umzusetzen ist. Im vergangenen Jahr haben sich die Störungsmeldungen bzgl. defekter Rauchwarnmelder immer mehr gehäuft.

Die Firma Siemens betreut u.a. auch die Realschule, weiterhin sind Komponenten der Firma Siemens im Römermuseum verbaut.

Schühle / 08.03.2021