

**STADT GÜGLINGEN**  
**Tagesordnungspunkt Nr. 8**  
**Vorlage Nr. 63/2016**  
**Sitzung des Gemeinderates**  
**am 12. April 2016**  
**-öffentlich-**  
**AZ 022.31**

**Hochbehälter Krailberg**

a) Sanierung der Behälterdecke

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.11.2014 die Arbeiten samt Lieferung der Edelstahlrohre für den Hochbehälter Krailberg an die Fa. KG Nellingen vergeben.

Um sicher zu sein, dass die Versorgung mit Trinkwasser in der Niederzone Güglingen funktioniert wurde zwei Jahre lang nur eine Kammer im HB Kraiberg verwendet.

In der gesamten Zeit gab es keine Störungen oder Engpässe bei der Versorgung der Niederzone.

Es hat sich allerdings gezeigt, dass bei der Kammer welche in Zukunft zur Versorgung verwendet wird die Beschichtung der Decke teilweise abplatzt.

Um nicht in ein paar Jahren den Behälter wieder zu sanieren wenn die Abplatzungen schlimmer werden, wurden zwei Firmen gebeten ein Angebot zu unterbreiten um die Behälterdecke zu sanieren.

Die eine Firma hat eine mineralische Beschichtung der Decke angeboten, die andere eine Spritzbeton Beschichtung.

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Fa. Von der Forst GmbH 96176 Pfarrweisach (mineralisch) | 29.968,42€ |
| 2. Fa.Orth & Schöpflin GmbH 79541 Lörach (Beton)           | 36.434,60€ |

Diese Preise sind Netto Preise. Im Haushalt 2016 ist für die Sanierung HB Krailberg im Vermögensplan Wasserversorgung unter 7.3907.900010-001 insgesamt 90.000€ eingestellt.

Weitere Ausführungen erfolgen in der Sitzung.

**Beschlussantrag:**

**Der Beschlussantrag wird in der Sitzung formuliert.**

01.04.2016/ke

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
<b>Ja-Stimmen</b>		
<b>Nein-Stimmen</b>		
<b>Enthaltungen</b>		