

## STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 11 a)  
**Vorlage Nr. 77/2020 - Ö**  
Sitzung des Gemeinderats  
am 21. Juli 2020  
-öffentlich-

### **Sanierung Parkdeck und Tiefgarage Rathaus**

#### - Bekanntgabe: Nachtragsangebot

Es wird verwiesen auf die Vorlagen Nr. 45/2020 zur Gemeinderatssitzung am 28.04.2020.

In der Sitzung wurden die Vergabe der erforderlichen Betonsanierungsarbeiten am Parkdeck und Tiefgarage Rathaus vom Gemeinderat beschlossen.

Bei der Freilegung des Freidecks wurde festgestellt, dass die Bewehrungsüberdeckung nicht ausreichend ist.

Daraufhin wurde eine Potentialfeldmessung sowie eine Bewehrungsüberdeckungsmessung durchgeführt.

Das Ergebnis zeigte, dass das Parkdeck mittels PCC- Estrich auf gedoppelt werden muss.

Begründung:

Die Betonüberdeckung Freideck ist größtenteils < 20 mm. Gem. Regelwerk muss diese Mindestbetondeckung zur Sicherung der Dauerhaftigkeit und dem Verbund aber eingehalten werden.

Daher ist der angebotene Nachtrag für die Betondeckungserhöhung zwingend erforderlich.

Die Nachtragshöhe liegt bei 21.521,47€ brutto und wurde vom Ing. Büro PM BAU CONSULT geprüft und zur Beauftragung freigegeben.

Auftrag wurde von seitens der Verwaltung bereits erteilt, aufgrund der zwingender Erforderlichkeit.

Folgend Hinweis der Kostenentwicklung:

Hauptauftrag:	517.479,09 € brutto
Nachtrag:	21.521,47€ brutto
Gesamtauftrag:	539.000,56€ brutto

Im Haushalt wurden 650.000,00€ brutto für die Maßnahme eingeplant. Somit liegen wir immer noch im Kostenrahmen.

schühle/25.06.2020